



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

3 Ιουλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3867

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418

**Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β' 2471) υπουργικής απόφασης, για την εκ νέου κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά και έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του ν. 4014/2011.**

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 (παρ. 1 και 4) του ν. 4014/2011 (Α' 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).

3. Την υπ' αρ. 2307/2018 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α' 209)", ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων» (Β' 439).

4. Την υπ' αρ. 1885/2023 απόφαση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62395/4301/8.6.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατάταξη έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά και έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του ν. 4014/2011.

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/62559/1356/11.6.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση δεν αναμένονται έσοδα, δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν επηρεάζεται το ισχύον ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

Τροποποίηση κατάταξης έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά και έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά

Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β' 2471) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. 2307/2018 (Β' 439) υπουργική απόφαση, με την αντικατάσταση των γραμμών με α/α 1 και 2 του πίνακα της 10ης Ομάδας (Παράρτημα Χ) με τις ταυτριθμικές γραμμές και τη γραμμή με τις παρατηρήσεις του πίνακα Α του Παραρτήματος της παρούσας.

#### Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου του οποίου η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει της παρούσας απόφασης, και για το οποίο έχει κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση ή ανανέωση ΑΕΠΟ ή αίτηση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας αιτηθεί την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας.

2. Κατά την τροποποίηση στοιχείων έργου που βάσει των διατάξεων της παρούσας κατατάσσεται στην κατηγορία Α ενώ βάσει προϊσχυόμενων διατάξεων κατατάσσεται στην κατηγορία Β, εφαρμόζεται εξαρχής η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αντιστοιχεί στην υποκατηγορία του έργου και εκδίδεται ΑΕΠΟ για το σύνολο του έργου, ενώ η δήλωση υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις παραμένει σε ισχύ έως την αντικατάστασή της από την ως άνω ΑΕΠΟ.

3. Σε έργα τα οποία έλαβαν περιβαλλοντική αδειοδότηση βάσει της κατάταξης η οποία ισχύει κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος, διατηρείται η ισχύς της πράξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανεξαρτήτως μετέπειτα αλλαγών της κατάταξης. Σε περίπτωση έργου που υπήχθη

σε ΠΠΔ βάσει αποφάσεων κατάταξης που ακυρώθηκαν δικαστικώς και πλέον κατατάσσεται στην κατηγορία Α, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 εντός διαστήματος μικρότερου των δύο ετών. Σε περίπτωση έργου που έλαβε ΑΕΠΟ βάσει αποφάσεων κατάταξης που ακυρώθηκαν δικαστικώς και πλέον κατατάσσεται στην κατηγορία Β, απαιτείται εντός διαστήματος μικρότερου των δύο ετών

υπαγωγή σε ΠΠΔ με μόνο δικαιολογητικό την ΑΕΠΟ και τον σχετικό φάκελο ΜΠΕ και γνωμοδοτήσεων.

### Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

#### Παράρτημα

#### Πίνακας Α

| α/α | Είδος έργου   | Υποκατηγορία Α1   | Υποκατηγορία Α2  | Κατηγορία Β   | Παρατηρήσεις  |
|-----|---|---|--|---|---|
| 1   | Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά        | P > 50<br>ή<br>P > 35 και εντός περιοχών δικτύου Natura 2000<br>ή<br>L ≥ 20 | 5 < P ≤ 50 ανεξαρτήτως N και L < 20<br>ή<br>8 < P ≤ 50 και N=1 και L < 20<br>ή<br>5 < P ≤ 35 και εντός περιοχών δικτύου Natura 2000 και L < 20 | 0,05 < P ≤ 5 ανεξαρτήτως N<br>ή<br>5 < P ≤ 8 και N=1<br>ή<br>P ≤ 0,05 και ισχύει η παρατήρηση Ξ | P: εγκατεστημένη ισχύς σε MW<br>L: μήκος εναέριας διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (≥150 kV) σε km<br>N: αριθμός ανεμογεννητριών<br>Ξ: Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 όπως εκάστοτε ισχύει (το έργο εγκαθίσταται σε γήπεδο που βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτια θέση που απέχει λιγότερο από 100 m από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων). |
| 2   | Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην ξηρά | P > 50<br>ή<br>P > 35 και εντός περιοχών δικτύου Natura 2000<br>ή<br>L ≥ 20 | 5 < P ≤ 50 και L < 20<br>ή<br>5 < P ≤ 35 και εντός περιοχών δικτύου Natura 2000 και L ≥ 20   | 1 < P ≤ 5<br>ή P ≤ 1 και ισχύει η παρατήρηση Ξ  |   |

#### Πρόσθετες παρατηρήσεις για τα έργα των γραμμών 1 και 2 του παρόντος πίνακα:

- Δεν επιτρέπεται η κατάληψη ενιαίου έργου ΑΠΕ προκειμένου να καταταγεί βάσει των επιμέρους τμημάτων του σε κατηγορία χαμηλότερη από αυτή του ενιαίου έργου ή να απαλλαγεί από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή επιτίθονται ιδίως έργα ΑΠΕ σε όμορες ή παρακείμενες θέσεις (σε απόσταση μικρότερη των 100 m μεταξύ των εγγύτερων σημείων τους), με αιτήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής που υποβάλλονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά εντός εξαμήνου, από φορέα έργου ίδιο ή αναγόμενο στα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε πρόσωπα που δρουν σε πρόδηλη συνεννόηση, και τα οποία έργα χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν κοινές υποδομές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενός εξ αυτών. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των επιμέρους έργων θεωρείται ενιαίο έργο, κατατασσόμενο στην κατηγορία/υποκατηγορία που αντιστοιχεί στο άθροισμα της ισχύος τους ή του μήκους της γραμμής σύνδεσης. Όταν επιμέρους έργα της περίπτωσης αυτής υποβάλλουν κοινό αίτημα για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης κατά το άρθρο 14 του ν. 4951/2022 όπως ισχύει, εξετάζεται εάν έχουν αντιμετωπιστεί (ως προς την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση) ως ενιαίο έργο ή μεμονωμένα και κατά παράβαση των παραπάνω. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται εκ νέου περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνολικού έργου, βάσει της συνολικής ισχύος ή του συνολικού μήκους της γραμμής διασύνδεσης.
- Δεν επιτίθονται στην κατάταξη και δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση: α) τα έργα ΑΠΕ που σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση (π.χ. φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές ή εντός οργανωμένων υποδοχέντων βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή επί του εδάφους εντός γηπέδων υφιστάμενων βιομηχανικών ή λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) καθώς και β) οι μεμονωμένες πλωτές διατάξεις μέτρησης αιολικού δυναμικού εντός θαλάσσης.
- Τα επιμέρους έργα (π.χ. οδοποιία, υποθαλάσσιο ή υπόγειο ή εναέριο δίκτυο διασύνδεσης, υποσταθμοί, συστήματα αποθήκευσης κ.λπ.) ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, εκτός εάν κατατάσσονται αυτοτελώς σε υψηλότερη κατηγορία, οπότε και εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει (ήτοι το συνολικό έργο κατατάσσεται στην υψηλότερη εκ των κατηγοριών που κατατάσσονται τα επιμέρους έργα του).
- Το επιμέρους έργο διασύνδεσης μέσης τάσης πρέπει να υπογειοποιείται, εκτός αν τεκμηριώνεται στη ΜΠΕ ότι αυτό δεν είναι αντικειμενικά εφικτό. Η υπογειοποίηση είναι υποχρεωτική όταν η γραμμή διέρχεται από Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000.
- Στην περίπτωση αιολικών σταθμών με μέγιστο ύψος ανεμογεννητριών άνω των 29 m που εξαιρούνται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ και του ΓΕΑ συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2024

Ο Υπουργός

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ**